

# BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Fernwärmenetz Hennigsdorf  
16761 Hennigsdorf

Betreiber

Stadtwerke Hennigsdorf GmbH


Die Gutachterin bescheinigt dem Versorgungssystem folgende Kennzahl:  
Der nach **GEG 2020** Anlage 9 Nr. 1c anzuwendende

**CO<sub>2</sub>-Emissionsfaktor [ $f_{CO_2eq}$ ] beträgt 100,9 gCO<sub>2eq</sub>/kWh.**

nach Anlage 9 Nr. 1c, GEG 2020  
(berechnet nach FW 309-1:2023)

Beinhaltet gemessene Daten vom 01.10.2024 bis 30.09.2025.  
Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 10.11.2028.

ausgestellt am: 10.11.2025



**Kerstin Becker**  
Gutachternummer: FW609-270